



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.04.2021, klo 16:30 - 17:05

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 24 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 25 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**
- § 26 Luotsinmäen keskuspuhdistamon neljännesvuosiraportointi 2021**
- § 27 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous**
- § 28 Porin Vesi, päivitys laskujen hyväksyjistä ja varahyväksyjistä vuonna 2021**
- § 29 Porin Vesi, talous ja kuukausiraportti tammi-maaliskuu 2021**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Jari Nokkonen, puheenjohtaja
Markku Palomäki, 1. varapuheenjohtaja
Harri Aaltonen
Marita Salmio
Sirpa Muurinen
Tapio Meri
Tapio Rosnell

Muut saapuvilla olleet

Anne Peltomaa, johdon assistentti, sihteeri
Esa Wahlman
Jenni Jakovaara
Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, esittelijä

Allekirjoitukset

Jari Nokkonen
Puheenjohtaja

Anne Peltomaa
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.04.2021

29.04.2021

Markku Palomäki

Marita Salmio

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla
04.05.2021

Tero Lönnström



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Palomäki ja Marita Salmio, varalla Nina Aronen.

Pöytäkirja tarkastetaan 28.4.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Palomäki ja Marita Salmio, varalla Sirpa Muurinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 29.4.2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Johtaja, Porin Vesi

Hankintapäätös:

§ 22 Analysaattori Luotsinmäen keskuspuhdistamolta poistuvalla vedelle, 24.03.2021

§ 23 Ruosniemi vesijohto pitkäsujutus 2021, urakoitsijan valinta, 12.04.2021

§ 24 Ruosniemi vesijohto pitkäsujutus ja pakkosujutus 2021, urakoitsijan valinta, 13.04.2021

§ 27 Asiakastytyväisyystutkimuksen (WACSI) tilaus, 19.04.2021

§ 28 Luotsinmäen, Lavian ja Reposaaaren puhdistamoiden valvomopäivitys, 20.04.2021

§ 29 Nyylunti Krakantie jätevesipumppaamon saneeraus 2021, urakoitsijan valinta, 21.04.2021

Henkilöstöpäätös:

§ 21 Käyttöinsinöörin hoitovapaa ja siihen liittyvät sijaisuudet, 23.03.2021

§ 25 Työvapaaan myöntäminen käyttöinsinöörille, 19.04.2021

§ 26 Käyttöinsinöörin opintovapaaan keskeyttäminen, 19.04.2021

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Luotsinmäen keskuspuhdistamon neljännesvuosiraportointi 2021

PRIDno-2021-1785

Valmistelija / lisätiedot:

Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
laitospäällikkö

Liitteet

1 Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2021 raportti.pdf

Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2021 neljännesvuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosivaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD_{7ATU}-pitoisuuden keskiarvo oli 3,8 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,084 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD_{7ATU}-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden COD_{Cr}-pitoisuuden keskiarvo oli 38 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 3,4 mg/l. Lupaehdon mukaan COD_{Cr}-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 86 %. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo tammi-maaliskuussa oli 7,7 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Johtokunta merkitsee Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2021 neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous

PRIDno-2021-1849

Valmistelija / lisätiedot:

Ilkka Mikkola

ilkka.mikkola@pori.fi

johtaja, Porin Vesi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 21.5.2021 klo 13 sähköisenä etäkokouksena.

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Johtokunta päättää oikeuttaa Porin Veden johtaja Ilkka Mikkolan edustamaan Porin kaupunkia Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokouksessa 21.5.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 65, 16.12.2020

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 28, 28.04.2021

§ 28

Porin Vesi, päivitys laskujen hyväksyjistä ja varahyväksyjistä vuonna 2021

PRIDno-2020-6279

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 16.12.2020, § 65

Valmistelijat / lisätiedot:

Ilkka Mikkola

ilkka.mikkola@pori.fi

johtaja, Porin Vesi

Toimielinten ja liikelaitosten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle.

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Johtokunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät vuodeksi 2021 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 28.04.2021, § 28

Valmistelija / lisätiedot:

Ilkka Mikkola

ilkka.mikkola@pori.fi

johtaja, Porin Vesi

Liitteet

1 Porin Vesi, laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät vuodelle 2021, päivitys 22.2.2021
Verkkojulkisuus rajoitettu

Toimielinten ja liikelaitosten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle.

Henkilöstömuutoksista johtuen Porin Veden laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät on syytä päivittää.

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Johtokunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät vuodeksi 2021 oheisen päivitetyn liitteen mukaisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastustoimi, Sarastia Oy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 19, 24.03.2021

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 29, 28.04.2021

§ 29

Porin Vesi, talous ja kuukausiraportti tammi-maaliskuu 2021

PRIDno-2021-1130

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 24.03.2021, § 19

Valmistelijat / lisätiedot:

Anne Peltomaa

anne.peltomaa@pori.fi

johtokunnan assistentti

Liitteet

1 Porin Vesi, henkilöstöraportti helmikuu 2021

2 Porin Vesi, talousraportti helmikuu 2021

Porin Veden talous- ja henkilöstöraportti tilanteessa 28.2.2021 jaetaan kokoukseen mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 28.04.2021, § 29

Valmistelija / lisätiedot:

Ilkka Mikkola

ilkka.mikkola@pori.fi

johtaja, Porin Vesi

Liitteet

1 Porin Vesi, henkilöstöraportti tammi-maaliskuu 2021

2 Porin Vesi, talousraportti tammi-maaliskuu 2021

3 Porin Vesi, investoinnit 2021, huhtikuu

Porin Veden talous- ja henkilöstöraportit tilanteessa 31.3.2021 ovat liitteinä ja talousarvion mukaisia. Investointiraportti jaetaan kokoukseen mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Merkittään tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§23, §24, §25, §26, §27, §28, §29

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.