

REITTIRAJOITUSHAKEMUS VEDENOTTOON KÄYTTÄVIEN PORIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELEMISEKSI

Rajoituksen vaikutusten arviointi

Porin kaupungin täysin omistamalla Porin Vesi, liikelaitoksella on koko kantakaupunkia palveleva Harjakankaan tekopohjavesilaitos Noormarkussa osoitteessa Paluksentie 234 ja Ahlaisten pohjavedenottamo (varavesilaitos) osoitteessa Sandöntie 89.

Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen läheisyydessä kulkevalla maantiellä 2556 on ollut aiemmin voimassa olleiden säädösten mukaiset vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajorajoitukset. Kyseinen paikallistie kulkee Länsi-Suomen vesioikeuden 15.11.1982 -päätöksellä määräämällä pohjavedenottamoiden lähisuojavyöhykkeellä. Harjakankaan tekopohjavesilaitoksella tuotetaan talousvettä jatkuvatoimisesti noin 80.000 asukkaan käyttöön. Pohjaveden saastuminen tiellä mahdollisesti sattuvan kuljetuskaluston säiliövuodon tai onnettomuuden seurauksena estäisi Porin kaupungin päävedentuotantolaitoksen toiminnan pitkäksi aikaa. Maaperän siivous- ja kunnostustyöt olisivat mittavia ja niiden onnistuminen kyseenalaista. Harjakankaan tekopohjaveden ottamalla ei ole varavesivaihtoehtoa, jossa voitaisiin tuottaa saman laatuista vettä kuin päävedenottamalla.

Ahlaisten osalta maantiellä 2680 ja paikallisteillä nrot 13004 ja 13023 on ollut aiemmin voimassa olleiden säädösten mukaiset läpiajorajoitukset tärkeän varavedenottoon käytettävän pohjavesialueen suojaamiseksi. Ahlaisten pohjavedenottamo on merkittävä varavesireservi talousveden hankinnassa Ahlaisten kaupunginosan tarpeisiin. Kuljetuskaluston mahdolliset säiliövuodot pilaisivat pohjaveden hankintamahdollisuudet ainakin joksikin ajaksi. Ahlaisten pohjavedenottamo sijaitsee matalassa maaston kohdassa. Pohjaveden virtaussuunta on ottamolle päin näiltä kyseistä teiltä.