



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.01.2025, klo 16:30 - 17:34

Paikka Ulasoorintie 7

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden vuosiraportit 2024.**
- § 4 Vahingonkorvausvaatimus 2.1.2025**
- § 5 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen raakavesipumppujen uusiminen**
- § 6 Porin Vesi, liikelaitoksen alustava taloudellinen tulos 2024**
- § 7 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Aaltonen, puheenjohtaja
Antero Kivelä, 1. varapuheenjohtaja
Anne Jakonen
Mikko Kivinen
Simo Korpela
Janiina Nurmoranta, varajäsen
Jouni Palojoki
Maria Rautanen
Marianne Schrey

Muut saapuvilla olleet

Anne Peltomaa, johdon assistentti, sihteeri
Jenni Jakovaara
Ismo Lindfors, johtaja

Allekirjoitukset

Harri Aaltonen
Puheenjohtaja

Anne Peltomaa
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.01.2025

29.01.2025

Antero Kivelä

Marianne Schrey

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 31.1.2025.

Anne Peltomaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antero Kivelä ja Marianne Schrey (varalla Mikko Kivinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 29.1.2025.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Kivelä ja Marianne Schrey, varalla Mikko Kivinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 29.1.2025.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden vuosiraportit 2024.

PRIDno-2025-309

Valmistelija / lisätiedot:

Teppo Tapiainen

teppo.tapiainen@pori.fi

laitospäällikkö

Liitteet

1 Luotsinmäen keskuspuhdistamon vuosiraportti 2024

2 Reposaaressen puhdistamon vuosiraportti 2024

3 Lavian puhdistamon vuosiraportti 2024

Luotsinmäen keskuspuhdistamon sekä Reposaaressen ja Lavian vuosiraportit ovat valmistuneet.

Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan vaatimukset täytettiin selvästi. Keskuspuhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD_{7ATU}-pitoisuuden keskiarvo oli 5,3 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,11 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD_{7ATU}-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Keskuspuhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden COD_{Cr}-pitoisuuden keskiarvo oli 39 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo vuonna 2024 oli 6,2 mg/l. Lupaehdon mukaan COD_{Cr}-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 86%. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo 2024 oli 6,0 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Reposaaressen jätevedenpuhdistamo toimi vuoden 2024 aikana pääasiallisesti hyvin. BOD_{7ATU}-pitoisuuden puhdistusteho oli 97% (lupaehto 90%). COD_{Cr}-puhdistusteho oli 88% (lupaehto 75%), kokonaisfosforin poistoteho oli 92% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 87% (lupaehto 90%). Kiintoaineen pitoisuusvaatimus kuitenkin täytettiin, tuloksen ollessa 14 mg/l, lupaehto 35 mg/l. Kiintoaineen ja fosforinpoiston parantamiseksi laitoksella otettiin koeajoon uusi liukoinen polymeeri.

Lavian jätevedenpuhdistamo toimi vuonna 2024 hyvin. BOD_{7ATU}-pitoisuuden puhdistusteho oli 98% (lupaehto 90%). COD_{Cr}-puhdistusteho oli 93% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 92% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 89% (lupaehto 90%). Kiintoaineen jäännöspitoisuusarvot kuitenkin täytettiin tuloksen ollessa 13 mg/l (lupaehto 15mg/l).

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään vuosiraportit 2024 tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Vahingonkorvausvaatimus 2.1.2025

PRIDno-2025-299

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Harju
markku.harju@pori.fi
verkostopäällikkö

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä, Vahingonkorvausvaatimus 2.1.2024
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 23 kohta
- 2 Salassa pidettävä, Asiakkaan vakuutusyhtiön päätös
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 23 kohta
- 3 Salassa pidettävä, Korvauspäätös_vastuuvahingosta
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 23 kohta
- 4 Salassa pidettävä, Tarkastusraportti_2024-12-03
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 23 kohta
- 5 Salassa pidettävä, Korjaustyötarjous
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 23 kohta

Kiinteistön omistaja on jättänyt Porin Veden johtokunnalle vahingonkorvausvaatimuksen 2.1.2025, liite 1. Vahingonkorvausvaatimus koskee jätevesiviemäriverkoston tulvimisesta 25.-26.11.2024 aiheutuneita vahinkoja kiinteistössä.

Kiinteistön jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin padotuskorkeudet perustuvat kiinteistön liittymis- ja käyttösopimukseen kuuluviin Porin Veden yleisiin toimitusehtoihin sekä Porin Veden johtokunnan ja sen edeltäjien padotuskorkeuksista tekemiin päätöksiin. Viimeisimmän padotuskorkeuspäätöksen jätevesiviemäriin osalta on tehnyt Porin Veden hallitus 23.4.2008 § 9. Jätevesiviemäriin padotuskorkeus on pääsääntöisesti Porin Veden viemäriin laen tasokorkeus tonttviemäriin liittämiskohdassa + 1000 mm.

Asiakkaan kiinteistön padotuskorkeus on +1.53 m N2000. Kiinteistön alin viemärintipiste on tasossa +1.67, eli 14 cm padotuskorkeuden yläpuolella. Viemärivesi on kiinteistössä noussut noin 30 cm lattiatason yläpuolelle aiheuttaen rakenteisiin vesivahinkoja. Tehokuivaus Oy on laatinut 3.12.2024 kohteesta tarkastusraportin, liite 2. Tehokuivaus on myös jättänyt kiinteistön omistajalle tarjouksen, liite 3, viemärivedestä vahingoittuneiden rakenteiden ennallistamisesta.

Kiinteistön omistajan vakuutusyhtiö on antanut asiasta kielteisen korvauspäätöksen, liite 4. Myös Porin kaupungin vakuutusyhtiö, If Vahinkovakuutus Oyj, on tehnyt korvauspäätöksen, jonka mukaan vahinkoa ei korvata kaupungin vastuuvakuutuksen perusteella, liite 5. Vahingot eivät aiheutuneet odottamattomasta, eivätkä poikkeuksellisen rankan sateen aiheuttamasta jätevesiviemäriin tulvasta.

Jäteveden nouseminen padotuskorkeuden yläpuolelle aiheuttaa Porin Vesi, liikelaitokselle vahingonkorvausvastuun. Asiakas vaatii vahingonkorvausta tapahtuneesta vahingosta 49.800 euroa perustuen purkukustannuksiin, kuivaukseen,



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

desinfiointiin, korjaustöihin, jätehuoltoon sekä vuokratulon menetykseen ja vuokralaisen tuhoutuneeseen omaisuuteen.

Kaupunginhallitus on 2.6.2014 § 313 vahvistanut Porin Veden johtokunnan toimivaltarajaksi vahingonkorvausasioiden ratkaisemisessa 50.000 €.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Porin Vesi, liikelaitos korvaa asiakohdassa esitetyin perustein vahingonkorvauksena asiakkaalle kiinteistön jätevesitulvasta aiheutuneista kuluista enintään 49.800 €, alv 0 % todellisiin kuluihin perustuen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asiakas

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Porin Veden tekopohjavesilaitoksen raakavesipumppujen uusiminen

PRIDno-2024-4274

Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Tapiainen
teppo.tapiainen@pori.fi
laitospäällikkö

Liitteet

- 1 tarjouspyyntö_534058
- 2 Salassa pidettävä, Raakavesipumppujen uusinta vertailutaulukko
Salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7§:n mom. 2
- 3 Salassa pidettävä, Vertailulaskelma, tarjous 2
Salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7§:n mom. 2
- 4 Salassa pidettävä, TarjousDokumentti_3959461, tarjous 2
Salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7§ 2 mom.
- 5 Salassa pidettävä, Vertailuhintalaskelma, tarjous 1
Salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7§:n mom. 2
- 6 Salassa pidettävä, TarjousDokumentti_3964067, tarjous 1
Salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7§:n mom. 2

Porin Vesi, liikelaitoksen tekopohjavesilaitoksen raakavesipumput on asennettu ja otettu käyttöön 1970-luvulla laitoksen rakentamisen aikaan. Pumput ovat teknisen käyttöikänsä päässä, ja ne tulee uusia.

Porin Vesi on teettänyt suunnitelmat pumppujen uusinnasta ja on pyytänyt näiden suunnitelmien perusteella tarjouksia avoimella menettelyllä pumppujen uusinnasta.

Hankinnassa vertailuhintana käytetään yhteenlaskettua urakan toteutushintaa, pumpun viiden vuoden sähkönkulutuksen kustannusta sekä pumppujen viiden vuoden huoltokustannusta. Toteuttaja sitoutuu sanktoidusti ilmoittamaansa sähkönkulutukseen. Vertailutaulukko on liitteenä.

Määräaikaan mennessä oli saapunut kaksi tarjousta. Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin Veden tekopohjavesilaitoksen raakaveden pumppauksen uusinnan toteuttajaksi valitaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen jättänyt ETH Group Oy, jonka tarjoushinta on 373.000,00 €, alv 0%. Urakan toteutuksesta solmitaan sopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, Katri Sippola, Teppo Tapiainen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Porin Vesi, liikelaitoksen alustava taloudellinen tulos 2024

PRIDno-2025-216

Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Liitteet

- 1 Porin Vesi, talousraportti joulukuu 2024
- 2 Porin Vesi, investointiraportti joulukuu 2024
- 3 Porin Vesi, Hr-raportti joulukuu 2024

Alustavat tulosraportti ja investointiraportti sekä henkilöstöraportti ajalta 1.1.-31.12.2024 ovat liitteinä.

Lopulliset tilinpäätösasiakirjat 2024 tuodaan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettaviksi johtokunnan kokoukseen 4.3.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Johtaja, Porin Vesi

Hankintapäätös:

§ 1 Kurottajan hankinta, 02.01.2025

§ 2 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen UV-laitoksen suunnittelu, 02.01.2025

§ 85 Hälytyskeskuspalvelu- ja piirivartiointisopimus 2025-2029, 20.12.2024

Henkilöstöpäätös:

§ 3 Osallistuminen Buildien käyttäjäpäiville Tampereella 13.-14.2.2025, 07.01.2025

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 83 Hyvitys vesi- ja jätevesimaksusta, 20.12.2024

§ 84 Hyvitys vesi- ja jätevesimaksusta, 20.12.2024

Laitospäällikkö

Hankintapäätös:

§ 1 Lavian puhdistamon katodisen suojauksen anodien uusiminen, 07.01.2025

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §6, §7

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§5

Oikaisuvaatimusohje

HANKINTAOIKAISUOHJE

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä *erityisalojen hankintalaki*) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi

KUNNALLINEN OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§4

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite: Porin yhteinen palvelupiste, Yrjönkatu 6
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi
Faksinumero: (02) 634 9417
Puhelinnumero: (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat

maanantai 10 - 16
tiistai-torstai 8 - 16
perjantai 8 - 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.