

RIKU KIVIHEIMO
LVI-SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI R. KIVIHEIMO
GALLEN-KALLELANKATU 23
28100 PORI
rikukiviheimo(at)gmail.com

HAKEMUS

9.9.2021 (14.10.2021)

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
PL 1, 13035 AVI
kirjaamo.etela(at)avi.fi

TÄYDENNUS
ESAVI/312565/2021

MÄNTYNIEMENTIEN YHTEISVESIJOHDON RAKENTAMINEN

1. Vesijohdon rantautumiskiinteistöt 422-1-720 [REDACTED], 422-1-749 [REDACTED], 422-1-742 [REDACTED] sekä 412-1-155 [REDACTED] kuuluvat kaikki yhteisvesijohdon hakijoihin.
2. Tuleva vesijohto kulkee lahden eteläpuolisen ojan alta kiinteistöille 422-1-571 [REDACTED] ja 412-1-986 [REDACTED]. Myös nämä kiinteistöt kuuluvat yhteisvesijohdon hakijoihin. (kaikkien hakijoiden nimet MML liitteessä)
3. Vesijohto kaivetaan ranta-alueilla 1,7-2,0 m:n syvyyteen, jossa siitä ei ole haittaa alueen käytölle. Kiinteistöille asennetaan samalla tonttisulkuventtiilit.
4. Koska Puodanlahti on varsin matala (n. 1,5m), upotetaan vesijohto pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitetään. Jos syvyys ylittää 2m, vesijohto tulee painottaa pohjaan.
5. Puodanlahden vesi on sameaa koska rannat rehevöityvät matalissa lahden pohjukoissa. Lisäksi paikka sijaitsee mereen laskevien jokien suistoalueella. Vesijohdon sijoituspaikassa ei ole ruopattavaa veneväylää. Rannoilla on lähinnä vapaa-ajan asutusta. Hankkeella ei ole tiedossa olevia vaikutuksia merialueeseen eikä sen käyttöön.
6. Alueella on osittain ranta-asemakaava. (kuva liitteenä)
7. Vesijohdon alitusalueella ei ole tiedossa olevia kaapeleita, putkia tai johtoja.

PORI 14.10.2021

RIKU KIVIHEIMO



liitteet

ASEMAKAAVA
MML HAKEMUS