

Lausunto

Kalviikintie

Asiointikunta Pori	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 609-464-10-15	Hakemus jätetty 31.03.2025
Asiointitunnus LP-609-2025-00295	Käsittelijä (Tyhjä)
Hankkeen osoite Kalviikintie	Hakija Oy Forcit Ab
Toimenpiteet Sijoittamislupa	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 15.04.2025	Kuvaus Palotarkastajan lausunto
Lausunnon antopäivä 25.04.2025	Lausunnon antaja Tuomas Klimoff
Lausuntoteksti Pelastustoiminnan järjestäminen ja saavutettavuus Pelastustoiminnan näkökulmasta kohde on saavutettavissa kohtuullisessa ajassa. Ensimmäisen pelastusyksikön arvioitu saapumisaika kohteeseen on noin 15 minuuttia. Joukkueatasoisen muodostelman saaminen paikalle kestää arviolta noin 25 minuuttia. Pelastustöiden suorittamisen mahdollisuudet Esitettyjen alustavien suunnitelmien mukaan kohde on saavutettavissa useasta eri	

suunnasta. Suunnittelun tässä vaiheessa pelastusviranomainen ei kuitenkaan pysty ottamaan tarkemmin kantaa pelastustöiden suorittamisen yksityiskohtaisiin mahdollisuuksiin. Tarkemmat arviot edellyttävät yksityiskohtaisempia pelastustiesuunnitelmia, jotka tulee esittää myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.

Paloturvallisuus ja onnettomuusriskit

Tämänhetkisen aineiston perusteella kohteen paloturvallisuutta ja onnettomuusriskejä ei voida kattavasti arvioida. Kohde sijaitsee puustoisella alueella, jolloin maastopaloriski on huomioitava. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee varmistaa, että maastopalo ei aiheuta uhkaa toiminnalle. Tämä tulee huomioida mm. maaston muotoilussa, kasvillisuuden hallinnassa sekä toiminnan riskienarvioinnissa.

Etäisyydet ja suojaetäisyydet

Esitetyn aineiston perusteella suunnittelun tässä vaiheessa ei voida vielä arvioida etäisyyksien ja suojaetäisyyksien riittävyyttä. Ottaen huomioon toiminnan mahdollinen laajuus ja vaarallisten kemikaalien käyttö tai varastointi, tulee suojaetäisyyksiin kiinnittää erityistä huomiota. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tai ohjeet suojaetäisyyksien toteuttamisesta kemikaalilainsäädännön perusteella.

Vesihuolto ja sammutusvesijärjestelyt

Kohteessa tulee olla riittävä määrä palokunnan käyttöön soveltuvaa sammutusvettä. Ensisijaisesti tarvittavat sammutusvesijärjestelyt tulee toteuttaa palovesiasemin. Suunnitelmat sammutusvesijärjestelyistä tulee esittää viimeistään rakennuslupavaiheessa, ja ne tulee hyväksyttää paikallisella pelastusviranomaisella ennen toiminnan aloittamista.

Vaikutukset pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen

Tämänhetkisten tietojen perusteella toiminnalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen.

Johtopäätös

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen pelastusviranomainen ei näe estettä toiminnan sijoittamiselle suunnitellulle alueelle. Pelastusviranomainen kuitenkin edellyttää, että rakennuslupavaiheessa esitetään tarkennetut suunnitelmat pelastustoiminnan edellytysten, sammutusvesihuollon, suojaetäisyyksien sekä paloturvallisuuden osalta. Tarvittaessa pelastusviranomainen antaa lisälausunnon tarkennettujen suunnitelmien perusteella.

Lausuntotieto

Liitteet

lausunto	0 kpl
----------	-------