



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 15.10.2024, klo 16:30 - 16:59

Paikka Ulasoorintie 7

### **Käsitellyt asiat**

- § 52 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 53 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 54 Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 55 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosisiraportointi 2024 Q3**
- § 56 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokoukset kevätkaudella 2025**
- § 57 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 30.9.2024**
- § 58 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Aaltonen, puheenjohtaja  
Antero Kivelä, 1. varapuheenjohtaja  
Anne Jakonen  
Simo Korpela  
Jouni Palojoki  
Maria Rautanen  
Marianne Schrey

Muut saapuvilla olleet

Anne Peltomaa, johdon assistentti, sihteeri  
Markku Harju, verkostopäällikkö, esittelijä  
Teppo Tapiainen, laitospäällikkö

Allekirjoitukset

Harri Aaltonen  
Puheenjohtaja

Anne Peltomaa  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.10.2024

16.10.2024

Jouni Palojoki

Simo Korpela

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 18.10.2024.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 52**

### **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Harju, verkostopäällikkö

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Todettiin, että Porin Veden johtaja Ismo Lindfors on estynyt saapumasta kokoukseen ja kokouksen esittelijänä toimii Porin Veden johtajan sijaisena verkostopäällikkö Markku Harju. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 53**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Harju, verkostopäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Jakonen ja Simo Korpela (varalla Katri Pohjankivi).

Pöytäkirja tarkastetaan 16.10.2024.

#### **Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Palojoki ja Simo Korpela, varalla Maria Rautanen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 54

### Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija / lisätiedot:  
Ismo Lindfors  
ismo.lindfors@pori.fi  
johtaja

#### Liitteet

1 Turun hallinto-oikeuden päätös H1737\_2024; Kaivostoiminta

Liitteenä on tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätös H1737\_2024, 2.10.2024 Porin kaupungin Porin Vesi, liikelaitoksen valitukseen, joka koski Tukesin hyväksymää Equivest Metals Oy:n varausilmoitusta malmien etsinnästä Porin, Ulvian ja Pormarkun alueilla.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Harju, verkostopäällikkö

Merkitään tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

## § 55

### Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosisiraportointi 2024 Q3

PRIDno-2024-1824

Valmistelija / lisätiedot:  
Teppo Tapiainen  
teppo.tapiainen@pori.fi  
laitospäällikkö

#### Liitteet

1 Luotsinmäen keskuspuhdistamon jaksoraportti 3-2024 lyhyt

Luotsinmäen keskuspuhdistamon heinä-syyskuun 2024 neljännesvuosisiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosisivaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD<sub>7ATU</sub>-pitoisuuden keskiarvo oli 3,2 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,056 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD<sub>7ATU</sub>-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden COD<sub>Cr</sub>-pitoisuuden keskiarvo oli 38 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 3,3 mg/l. Lupaehdon mukaan COD<sub>Cr</sub>-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 91 %. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo heinä-syyskuussa 2024 oli 4,8 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

#### Ehdotus

Esittelijä: Markku Harju, verkostopäällikkö

Johtokunta merkitsee tiedoksi Luotsinmäen keskuspuhdistamon heinä-syyskuun 2024 neljännesvuosisiraportin.

#### Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 56**

### **Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokoukset kevätkaudella 2025**

PRIDno-2024-3745

Valmistelija / lisätiedot:  
Ismo Lindfors  
ismo.lindfors@pori.fi  
johtaja

Johtokunta päättää kevätkauden 2025 kokousaikataulustaan.

#### **Ehdotus**

Eittelijä: Markku Harju, verkostopäällikkö

Johtokunta päättää pitää kokouksensa kevätkaudella 2025 seuraavasti:

tiistai 28.1.2025 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 4.3.2025 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 1.4.2025 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 29.4.2025 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 27.5.2025 klo 16.30 Ulasoorintie 7

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**§ 57**

**Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 30.9.2024**

PRIDno-2024-1053

Valmistelija / lisätiedot:

Anne Peltomaa

anne.peltomaa@pori.fi

johdon assistentti

**Liitteet**

1 Porin Vesi, Hr-raportti syyskuu 2024

2 Porin Vesi, talousraportti syyskuu 2024

Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstöraportti 30.9.2024 on liitteenä. Talousraportti valmistuu kokoukseen mennessä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Markku Harju, verkostopäällikkö

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

**Tiedoksi**

Konsernihallinto, hallinto- ja talousyksikkö





Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 58**

### **Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Johtaja, Porin Vesi

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 64 Kaivinkonepalvelut 2025-2026, hankintaprosessin keskeytys, 08.10.2024

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Harju, verkostopäällikkö

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§52, §53, §54, §55, §56, §57, §58

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.