

KOKOELMAKESKUKSEN TILALUETTELO huhtikuu 2021

TILAT

	<u>TILA m2</u>	<u>KPL</u>	<u>TARVE m2 yht.</u>	<u>Korkeaa tilaa yhteensä</u>	<u>Matalaa tilaa yhteensä</u>	<u>OLOSUHDEVAATIMUS</u>	<u>PALOSUOJAUSTASO</u>
1. Lastaustila	152	1	152	152		peruslämpö	Taso 2
2. Kokoelmien vastaanottotila	100	1	100	100		4	Taso 2
3.1 Karanteenitila	30	1	30		30	4	Taso 2
3.2 Pakastin	20	1	20		20	-30	Taso 2
3.3 Puhdistustila	40	1	40		40	4	Taso 2
4. Luettelointia odottavan esineistön tila	20	1	20		20	4	Taso 2
5.1 Tutkimustila / Valokuvaamo	150	1	150	150		4	Taso 2
5.2 Arkisto	15	1	15		15	4	Taso 2
6.1 Konservointi	80	1	80		80	4	Taso 2
6.2 Konservointi	80	1	80		80	4	Taso 2
6.3 Konservointi	30	1	30		30	4	Taso 2
7.1 CITY-varasto	1891	1	1891	1401	490	1	Taso 3
7.2 LANDE-varasto	1360	1	1360	840	520	2	Taso 2
7.3 KAUNO-varasto	1411	1	1411	930	481	1	Taso 3
7.4 RAUTA-varasto	73	1	73		73	3	Taso 2
7.5 TYYKI-varasto	718	1	718		718	1	Taso 3
8. Näyttelyvarasto*	250	1	250	130	120	1	Taso 2
9. Museomestarin työtila	50	1	50		50	4	Taso 2
10. Pakkaustarvikevarasto	10	1	10		10	4	Taso 2
11. Toimistohuoneet, 4 kpl, a=12m2	12	4	48		48	4	Taso 2
12.1 Taukotila	20	1	20		20	4	Taso 2
12.2 Pyykkitupa	10	1	10		10	4	Taso 2
13. Neuvottelutila	42	1	42		42	4	Taso 2
Tuulikaappi	4	1	4				Taso 2
Nimivarastojen keskuskäytävät (arvio)	415		415			seuraa varastoaluetta	seuraa varastoaluetta
Työ- ja sosiaalitilojen käytävät (arvio)	115		115			4	Taso 2
Portaat (2 kpl)	12	2	24			4	Taso 2
Hk-pukuhuonetila (5 hlöä)	8	1	8			4	Taso 2
Hk-pesutila+wc	5	1	5			4	Taso 2
Inva/asiakas-wc	6	1	6			4	Taso 2
Siivoustilat (5 kpl)	4	5	20			4	Taso 2
Kiinteistöhuoltovarasto	15	1	15			kylmä riittää	Taso 2
Lämmönjakohuone	10	1	10			peruslämpö	Taso 2
Sähköpäähuone	8	1	8			peruslämpö	Taso 2
Sähköalakeskukset ja ristiinkytkentätilat	2	3	6			peruslämpö	Taso 2
15. Ilmanvaihtokonehuone	80	1	80				Taso 2
YHTEENSÄ:			tekniset tilat yhteensä 716 m²	3703	2897		

Tilojen korkeudet: Varastojen neliömäärät on laskettu sen mukaan, että korkeat tilat ovat 6 m, matalat 3 m. Jos korkeudet muuttuvat, neliömääriä tulee vastaavasti muuttua.

Matalaan tilaan on mahdollista 2,50 m korkea hyllykkö. Korkeiden tilojen hyötykorkeus voi olla 4-6 m.

Työskentelytilojen korkeutta määrittävät oviauukkojen koot.

Yhteensä (6600 m²) + tekniset ym. tilat (716 m²): YHTEENSÄ 7316 m²

**TILOISSA TOTEUTETTAVAT ERI
SISÄILMASTO-OLOSUHDELUOKAT**

Olosuhdeluokka 1	15-17C, 45+-5%rh
Olosuhdeluokka 2	15-17C, talvi 35+-5%RH, kesä 50+-5%RH
Olosuhdeluokka 3	15-17C, 30+-5%RH
Olosuhdeluokka 4	20-22C, 45+-5%RH

JJ, KL, JS, MV, JV, JR 28.11.2016
JJ 12.4.2021

Palosuojaustasot:

- * Palosuojaustaso 3 edellyttää automaattista sprinklausjärjestelmää, joka ei tuhoa aineistoa (niin kuin vesi)
- * Palosuojaustaso 2 tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuusohjeiden 2005 kohdan kolme mukainen