

Lausunto

Parkanontie 788

Asiointikunta Pori	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 609-464-10-46	Hakemus jätetty 05.05.2026
Asiointitunnus LP-609-2026-00277	Käsittelijä Lönnberg Mikko
Hankkeen osoite Parkanontie 788	Hakija Forcit Pori Oy Ab
Toimenpiteet Teollisuus- tai varastorakennuksen rakentaminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 26.05.2026	Kuvaus Pelastusviranomaisen lausunto
Lausunnon antopäivä 02.06.2026	Lausunnon antaja Tuomas Klimoff
Lausuntoteksti Yleistä Pelastustoimen kanssa on pidetty palavereja, jossan pelastustoimen edellytyksiä kohteessa on käyty liitteenä olevaa aineistoa tarkemmin läpi. Pelastustoiminnan järjestäminen ja saavutettavuus Pelastustoiminnan näkökulmasta kohde on saavutettavissa kohtuullisessa ajassa. Ensimmäisen pelastusyksikön arvioitu saapumisaika kohteeseen on noin 15 minuuttia.	

Joukkueetasoisen muodostelman saaminen paikalle kestää arviolta noin 25 minuuttia.

Pelastustöiden suorittamisen mahdollisuudet

Esitettyjen alustavien suunnitelmien mukaan kohde on saavutettavissa useasta eri suunnasta.

Paloturvallisuus ja onnettomuusriskit

Kohde sijaitsee puustoisella alueella, jolloin maastopaloriski on huomioitava. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee varmistaa, että maastopalo ei aiheuta uhkaa toiminnalle. Tämä tulee huomioida mm. maaston muotoilussa, kasvillisuuden hallinnassa sekä toiminnan riskienarvioinnissa.

Etäisyydet ja suojaetäisyydet

Ottaen huomioon toiminnan mahdollinen laajuus ja vaarallisten kemikaalien käyttö tai varastointi, tulee suojaetäisyyksiin kiinnittää erityistä huomiota. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tai ohjeet suojaetäisyyksien toteuttamisesta kemikaalilainsäädännön perusteella.

Vesihuolto ja sammutusvesijärjestelyt

Kohteessa tulee olla riittävä määrä palokunnan käyttöön soveltuvaa sammutusvettä. Ensisijaisesti tarvittavat sammutusvesijärjestelyt tulee toteuttaa palovesiasemin. Suunnitelmat sammutusvesijärjestelyistä tulee esittää viimeistään kemikaaliluvitusvaiheessa, ja ne tulee hyväksyttää paikallisella pelastusviranomaisella ennen toiminnan aloittamista.

Vaikutukset pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen

Tämänhetkisten tietojen perusteella toiminnalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen.

Johtopäätös

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen pelastusviranomaisen ei näe estettä toiminnan sijoittamiselle suunnitellulle alueelle. Pelastusviranomaisen kuitenkin edellyttää, että rakennuslupavaiheessa esitetään tarkennetut suunnitelmat pelastustoiminnan edellytysten, sammutusvesihuollon, suojaetäisyyksien sekä paloturvallisuuden osalta.

Lausuntotieto

lausunto

Liitteet

0 kpl