
Porin vammaisneuvoston lausunto Kyläsaaren koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta

Porin vammaisneuvosto kiittää mahdollisuudesta lausua Kyläsaaren koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta. Neuvosto tarkastelee hanketta erityisesti esteettömyyden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisen käytettävyyden näkökulmasta. On tärkeää, että uusi koulu- ja päiväkotirakennus sekä piha-alueet palvelevat mahdollisimman hyvin kaikkia käyttäjiä riippumatta toimintakyvystä tai yksilöllisistä tarpeista.

Kulkureittien esteettömyys tulee varmistaa koko alueella. Ulko-ovien tulee olla kynnyksettömiä. Mikäli kynnyksiä on teknisistä syistä tarpeen toteuttaa, niiden yhteyteen tulee rakentaa asianmukaiset luiskat. Myös ulkoalueiden pintamateriaalit tulee valita siten, että ne soveltuvat pyörätuolin, rollaattorin ja muiden liikkumisen apuvälineiden käyttöön eivätkä esimerkiksi aiheuta pyörätuolin renkaiden uppoamista alustaan.

Hissin tulee olla riittävän tilava, jotta sinne mahtuu sekä sähköpyörätuoli että avustaja. Lisäksi hissien tulee olla kantavuudeltaan sellainen, että sitä voivat käyttää turvallisesti myös sähköpyörätuolin käyttäjät. Suunnittelussa tulee huomioida, että sähköpyörätuolin ja käyttäjän yhteispaino voi olla huomattavan suuri, eikä hissien kantavuus saa muodostua esteeksi yhdenvertaiselle liikkumiselle rakennuksessa. Hissin tai hissien sijoitteluun olisi hyvä kiinnittää huomiota siten, että ne ovat helposti havaittavissa ja löydettävissä heti, kun rakennukseen tullaan sisään.

WC-tilojen suunnittelussa tulee varmistaa riittävä tila avustajan kanssa toimimiseen. Lisäksi ainakin yhdessä wc-tilassa olisi hyvä huomioida yksityisyys tilanteissa, joissa avustaja on mukana, esimerkiksi sermejä tai muita tilaratkaisuja hyödyntämällä.

Sisätilojen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota myös aistiesteettömyyteen. Akustiikan on oltava laadukas, sillä kaikuminen ja voimakkaat ääniympäristöt voivat vaikeuttaa tilojen käyttöä erityisesti aistiherkille käyttäjille. Samoin valaistuksen, värimaailman, heijastavien pintojen ja laajojen ikkunapintojen suunnittelussa tulee välttää ratkaisuja, jotka aiheuttavat häikäisyä tai kuormittavat näköaistia. Joskus rakennuksissa on koko seinän korkuiset ikkunat ja muutkin seinät heijastavaa pintaa, jolloin silmiä häikii joka suunnasta. Tällaisia ikkunoita olisi hyvä välttää tai laajojen ikkunapintojen tulisi olla mahdollisimman häikäisemättömiä.

Neuvosto pitää hyvänä, että alueen ulkotiloja voidaan hyödyntää laajasti myös koulun ja päiväkodin toiminnan ulkopuolella. Tällöin on tärkeää varmistaa, että esteettömät pysäköintipaikat ovat käyttäjien käytettävissä myös ilta-aikaan ja että niiltä on turvallinen ja esteetön kulku alueen palveluihin ja toimintoihin.

Merkittävä osa esteettömyyttä koskevista ratkaisuista tehdään hankkeen myöhemmissä suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Tämän vuoksi vammaisneuvosto toivoo, että se otetaan mukaan myös hankkeen jatkosuunnitteluun riittävän varhaisessa vaiheessa. Tällöin vammaisneuvosto voi antaa näkemyksensä esimerkiksi opasteisiin, kontrastien käyttöön ja muihin yksityiskohtaisempiin

ratkaisuihin. Käyttäjien kokemustiedon hyödyntäminen auttaa tunnistamaan mahdollisia esteitä ennakolta ja auttaa sen varmistamisessa, että valitut ratkaisut ovat toimivia.

Porin vammaisneuvosto