
LUONNOS**Vammaisneuvoston kirje Porin Kauppatorin torirakennuksen wc-tilojen ja opasteiden esteettömyydestä**

Porin vammaisneuvosto haluaa tuoda esiin havaintojaan torirakennuksen esteettömyyteen liittyvistä puutteista. Havaintojen perusteella erityisesti opasteiden, kontrastien ja esteettömän wc-tilan käytettävyyteen olisi tarpeen kiinnittää huomiota.

Wc-tilojen ovet eivät erotu riittävästi seinäpinnoista, sillä kokonaisuus muodostaa heikkonäköisen käyttäjän kannalta samanvärisen ja vaikeasti hahmotettavan pinnan. Myös ovissa olevat symbolit erottuvat tummasta taustasta heikosti.

Opasteiden kontrasti on pääosin hyvä, mutta tekstin fonttikoko on heikkonäköisille käyttäjille liian pieni. Lisäksi opasteista puuttuu pistekirjoitus. Pistekirjoitusta tulisi olla sekä opasteissa että wc-tilojen ovissa, jotta näkövammaisen henkilö voi itsenäisesti tunnistaa oikean tilan.

Opasteen päivittämisen yhteydessä toivomme, että opasteessa käytetty pyörätuolisymboli vaihdetaan yleisesti käytössä olevaan kansainväliseen pyörätuolisymboliin. Selkeiden ja tunnistettavien symbolien käyttö helpottaa palvelujen saavutettavuutta kaikille käyttäjille.

Erityistä huolta herättivät esteettömän wc:n käytettävyyteen liittyvät puutteet. Esteettömän wc:n ovi on niin raskas, ettei pyörätuolin käyttäjä pysty avaamaan sitä itsenäisesti. Vammaisneuvoston jäsen testasi oven käytettävyyttä käytännössä, eikä saanut ovea omin voimin auki wc-tilaan mennessään tai sieltä poistuessaan. Automaattiselle ovenavausjärjestelmälle olisi selkeä tarve. Lisäksi esteettömän wc:n hälytysnaru oli katkaistu, eikä sitä siksi pystynyt käyttämään.

Porin vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että nämä havainnot otetaan huomioon sekä kyseisen kohteen korjaustoimenpiteissä että erityisesti tulevien rakennushankkeiden suunnittelussa. Esteettömyys tulee huomioida suunnittelun kaikissa vaiheissa, jotta tilat ovat aidosti turvallisia ja yhdenvertaisesti kaikkien käytettävissä.

Porin vammaisneuvosto