



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 30.01.2024, klo 16:30 - 17:25

Paikka Ulasoorintie 7

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Suomen vesilaitosten tunnuslukuraportti 2022**
- § 4 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden vuosiraportit 2023**
- § 5 Porin Vesi, liikelaitoksen alustava taloudellinen tulos 2023**
- § 6 Porin Veden palveluhinnasto 1.3.2024 alkaen**
- § 7 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**

Lisäpykälät

- § 8 LISÄPYKÄLÄ: Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjauksen muutostyö 1 ja muutostyö 2**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Aaltonen, puheenjohtaja
Anne Jakonen
Mikko Kivinen
Simo Korpela
Pasi Nieminen, varajäsen
Jouni Palojoki
Katri Pohjankivi
Maria Rautanen
Marianne Schrey

Muut saapuvilla olleet

Anne Peltomaa, johdon assistentti, sihteeri
Jenni Jakovaara, controller
Ismo Lindfors, johtaja
Teppo Tapiainen, laitospäällikkö

Allekirjoitukset

Harri Aaltonen
Puheenjohtaja

Anne Peltomaa
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

31.01.2024

31.01.2024

Anne Jakonen

Katri Pohjankivi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 2.2.2024.

Anne Peltomaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Jakonen ja Katri Pohjankivi (varalla Antero Kivelä).

Pöytäkirja tarkastetaan 31.1.2024.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Jakonen ja Katri Pohjankivi (varalla Pasi Nieminen). Pöytäkirja tarkastetaan 31.1.2024.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Suomen vesilaitosten tunnuslukuraportti 2022

PRIDno-2024-335

Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Liitteet

1 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2022

Vesilaitosyhdistys (VY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Sen jäsenenä on noin 300 vesihuoltolaitosta. Tämä kattaa noin 90 % maamme vesihuollosta. Myös Porin Vesi, liikelaitos on VY:n jäsen.

VY kokoaa jäsenten raportoimista vesi- ja viemärlaitostoimintaa koskevista tiedoista vuosittaisen tunnuslukuraportin. Vuoden 2022 raportti on julkaistu 20.12.2023. Raportti on liitteenä. Se sisältää 247 vesihuoltolaitoksen tiedot.

Tunnuslukuraportin Vesihuollon tila -osassa kunkin vesihuoltolaitoksen vesihuollon tilaa vertaillaan kuuden keskeisen tunnusluvun osalta laadittujen kriteerien perusteella. Raportti toimii yhtenä työkaluna laitosten keskinäisessä vertailussa.

Porin Vesi kuuluu raportissa suurten, yli miljoona kuutiometriä vuodessa vettä myyvien laitosten ryhmään. Tässä vertailuryhmässä on yhteensä 67 laitosta.

Porin Veden vesihuollon tilaa kuvaavat painotetut vertailupisteet ovat suurten vesihuoltolaitosten kategorian parhaimmat eli 7,6/8.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden vuosiraportit 2023

PRIDno-2024-98

Valmistelija / lisätiedot:

Teppo Tapiainen

teppo.tapiainen@pori.fi

laitospäällikkö

Liitteet

1 Luotsinmäki 2023 vuosiraportti

2 Reposaaari 2023 vuosiraportti

3 Lavia 2023 vuosiraportti

Luotsinmäen keskuspuhdistamon vuoden 2023 vuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan vaatimukset täytettiin selvästi.

Keskuspuhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD_{7ATU}-pitoisuuden keskiarvo oli 3,5 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,094 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD_{7ATU}-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Keskuspuhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden COD_{Cr}-pitoisuuden keskiarvo oli 36 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo vuonna 2023 oli 5,2 mg/l. Lupaehdon mukaan COD_{Cr}-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 88%. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo 2023 oli 6,1 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Reposaaren jätevedenpuhdistamo toimi vuoden 2023 aikana pääasiallisesti hyvin. BOD_{7ATU}-pitoisuuden puhdistusteho oli 95% (lupaehto 90%). COD_{Cr}-puhdistusteho oli 88% (lupaehto 75%), kokonaisfosforin poistoteho oli 86% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 86 % (lupaehto 90%). Kiintoaineen pitoisuusvaatimus kuitenkin täytettiin, vaatimuksen ollessa 24 mg/l, lupaehto 35 mg/l. Fosforin pitoisuus vesistöön johdetussa vedessä oli keskimäärin 0,78 mg/l, luparaja on 0,70 mg/l.

Vuoden 2023 aikana Reposaaaren puhdistamolla otettiin käyttöön polyalumiinikloridi kiintoaineen ja fosforinpoiston parantamiseksi. Reposaaaren puhdistamon ympäristölupaam haettiin päivitystä Ely-keskuksen lausunnon mukaisesti vuonna 2023.

Lavian jätevedenpuhdistamo on toiminut vuonna 2023 hyvin. BOD_{7ATU}-pitoisuuden puhdistusteho oli 98% (lupaehto 90%). COD_{Cr}-puhdistusteho oli 94% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 95% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 93% (lupaehto 90%). Lavian puhdistamon ympäristölupaam haettiin päivitystä Ely-keskuksen lausunnon mukaisesti vuonna 2023.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään vuosiraportit 2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Porin Vesi, liikelaitoksen alustava taloudellinen tulos 2023

PRIDno-2024-229

Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Liitteet

- 1 Porin Vesi, HR-raportti joulukuu 2023
- 2 Porin Vesi, talousraportti joulukuu 2023
- 3 Porin Vesi, investointiraportti joulukuu 2023

Alustavat tulosraportti ja investointiraportti sekä henkilöstöraportti ajalta 1.1.-31.12.2023 ovat liitteinä.

Lopulliset tilinpäätösasiakirjat 2023 tuodaan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettaviksi johtokunnan kokoukseen 5.3.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Porin Veden palveluhinnasto 1.3.2024 alkaen

PRIDno-2024-226

Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Liitteet

- 1 Porin Veden Palveluhinnasto 1.3.2022
- 2 Porin Veden Palveluhinnasto 1.3.2024

Porin Vesi, liikelaitos tekee asiakkaan tilauksesta erilaisia vesihuoltoon liittyviä töitä, joiden kustannukset veloitetaan asiakkaalta. Näitä ovat mm. tonttijohtojen uudisrakentaminen, saneeraus ja korjaus, vesimittareihin liittyvät työt sekä mittaus- ja kuvauspalvelut. Osa töistä tehdään tuntiveloituksella ja osalle on määritelty kokonaishinta. Tilaustyölaskutuksen kokonaismäärä on ollut noin 300 000 €/vuosi. Lisäksi Porin Vesi ottaa vastaan lietteitä ja jätevesiä keskuspuhdistamolle tyhjennettävistä säiliöautoista. Autolla kuljetettujen jätevesien ja lietteiden laskutus on ollut noin 400 000 €/vuosi.

Voimassa oleva, Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä hinnasto on otettu käyttöön 1.3.2022. Hinnasto on liitteenä.

Liitteenä on myös esitys uudeksi palveluhinnastoksi 1.3.2024 alkaen.

Rakennuskustannusindeksi on noussut 6,84 % ajalla 11/2021-11/2023. Hintoihin esitetään pääsääntöisesti tämän nousun suuruista korotusta. Tällöin tulee huomioiduksi vain yleinen hintojen nousu. Reaalikorotusta ei hintoihin siten sisälly.

Tämä lisäksi esitys sisältää seuraavat tarkennukset:

- *Vahingoittuneen vesimittarin vaihdon uuteen hintoihin on lisätty hinnat nykyisin useimmiten asennettavalle etäluettavalle mittarille normaalityöajalla asennukselle ja työajan ulkopuoliselle asennukselle.*
- *Vesimittareiden liitososien uusinnan hinta työajan ulkopuolella -hinnoittelu toteutuneiden kustannusten mukaan on lisätty ja osien varastohinta on päivitetty.*
- *Uudisrakentamisen vesijohdon jatke -kohdassa varastohinta on päivitetty.*
- *Tonttivesijohtoventtiilin kiireellisen uusinnan hintaa tarkistettu keskimäärin töihin kuluneen työajan mukaiseksi.*
- *Luvaton veden käyttö -kohdan mukaisen hinnan yhdeksi aiheuttajaksi on kirjattu myös luvaton muutos tonttijohdossa tai mittarilla.*
- *Poistettavat liittymät -kohdan Porin Veden vastuulle jäävät liittymät hintaan onm kirjattu toteamus, että Porin Veden päättää, milloin liittymä voidaan jättää Porin Veden vastuulle.*



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- *Asfaltointi -kohtaan kiinteän summan tilalle on vaihdettu teksti: "Toteuman mukaan tai toissijaisesti Porin Veden asiantuntijan tekemän Porin kaupungin asfaltointiohjeeseen perustuvan arvion mukaisesti.*

Ehdotus

Esittelijä: Salassapidettävät tiedot poistettu.

Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan Porin Vesi, liikelaitoksen uuden palveluhinnaston otettavaksi käyttöön 1.3.2024 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Johtaja, Porin Vesi

Hankintapäätös:

§ 3 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kahden kompressorin hankinta, 19.01.2024

Henkilöstöpäätös:

§ 1 Osallistuminen Geotrim käyttäjäpäiville Hämeenlinnassa 6.-7.2.2024, 15.01.2024

§ 2 Osallistuminen Buildien käyttäjäpäiville Tampereella 8.-9.2.2024, 16.01.2024

§ 60 Osallistuminen varastonhoitajapäivään Vantaalla 11.1.2024, 21.12.2023

Laitospäällikkö

Hankintapäätös:

§ 1 Luotsinmäen keskuspuhdistamon palautuslietepumpun hankinta, 16.01.2024

§ 2 Vuorelan kaivon logiikan ja tietoliikenteen uusinta, 22.01.2024

§ 27 Reposaaren jätevedenpuhdistamon polyalumiinikloridin hankinta, 18.12.2023

§ 28 Luotsinmäen keskuspuhdistamon palautuslietepumpun hankinta, 20.12.2023

§ 29 Talousveden tuotannon tulvapumppaamoiden varapumpun hankinta, 22.12.2023

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 49, 29.08.2023
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 8, 30.01.2024

§ 8

LISÄPYKÄLÄ: Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjauksen muutostyö 1 ja muutostyö 2

PRIDno-2023-891

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 29.08.2023, § 49

Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Tapiainen
teppo.tapiainen@pori.fi
laitospäällikkö

Liitteet

1 Tarjouspyyntö 448854

Lukkarinsannassa sijaitsevan Porin Vesi, liikelaitoksen alavesisäiliön B rakenteet vaativat tehtyjen kuntotutkimusten mukaan merkittäviä korjauksia. Säiliö on rakennettu 1950-luvulla.

Säiliön rakenteita ei ole laajasti aiemmin kunnostettu. Alavesisäiliön korjaukset on suunnitellut Ramboll Finland Oy Porin Veden toimeksiannosta. Toinen Lukkarinsannan alavesisäiliöistä eli alavesisäiliö A on saneerattu vuonna 2023. B-säiliön korjausurakka on tarkoitus toteuttaa tammi-huhtikuussa 2024.

Porin Vesi, liikelaitos on pyytänyt tarjouksia Lukkarinsannan alavesisäiliön B:n korjauksesta edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta avoimella menettelyllä. Kohteeseen tutustuminen paikan päällä oli tarjouspyynnön mukaan pakollista ennen tarjouksen jättämistä. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin tarjouspyynnön mukaisen toteutuksen kokonaishinta. Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme yritystä. Kaikki tarjoajat olivat tutustuneet kohteeseen. Kaikkien yritysten tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko ovat liitteinä. Halvimman tarjouksen jätti Skanska Infra Oy Laitosrakentaminen. Hankittavan urakan arvo on noin 517.000 euroa.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Urakoitsijaksi Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjausurakkaan valitaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt Skanska Infra Oy Laitosrakentaminen. Urakasta solmitaan urakkasopimus Porin Vesi, liikelaitoksen ja Skanska Infra Oy Laitosrakentaminen välille yhtiön tekemän tarjouksen 11.8.2023 mukaisella hinnalla.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 30.01.2024, § 8

Valmistelija / lisätiedot:

Teppo Tapiainen
teppo.tapiainen@pori.fi
laitospäällikkö

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä, Lismu 1
Salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 20 kohta ja JulKL § 7
- 2 Salassa pidettävä, Lismu 2
Salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 20 kohta ja JulKL § 7
- 3 Porin Vesi, investointisuunnitelma vuodelle 2024, päivitetty 11.12.2023

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta on valinnut 29.8.2023, §49 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjausurakoitsijaksi Skanska Infra Oy Laitosrakentamisen. Yhtiön kanssa on solmittu urakkasopimus johtokunnan päätöksen mukaisesti. Työt urakkakohteessa ovat käynnistyneet altaiden pesulla, vesipiikkauksella ja rakenteiden tarkastuksella.

Alavesisäiliön katossa on havaittu huomattava määrä pinnassa olevia raudoituksia. Katon tukipalkistossa on useita kohtia, joista raudoitusraudat ovat tulleet näkyviin betonipinnan lohjettua. Nämä eivät olleet havaittavissa urakka-asiakirjoja laadittaessa, eivät siten kuulu kilpailutettuun urakkaan.

Raudoitukset tulee suojata korroosiolta lisävaurioiden estämiseksi, ja betonipintaa tulee lisätä, jotta raudoitukset saavat riittävän suojauksen korroosiolta.

Urakoitsijana toimiva Skanska Infra Oy Laitosrakentaminen on tehnyt esityksen katon sekä palkkien korjauksen suorittamisesta työn sujuvuuden ja lopputuloksen kannalta parhaalla tavalla. Urakkatarjouksessa esitettyjä yksikköhinnoiteltuja suoritteita ei kulu tähän korjaustyöhön, vaan ne jäävät käytettäväksi muihin osioihin tai hyvitetäviksi.

Katon korjausta koskeva työ on tarjottu tarjouksella 1 ja palkkien korjausta koskeva työ on tarjottu tarjouksella 2.

Tarjous 1:n kokonaissumma on 94.295,04 € /alv 0% ja Tarjous 2:n kokonaissumma sisältäen terästen käsittelyn kahteen kertaan on 114.661,12 € /alv 0%.

Rahoitus näihin kahteen lisätyöhön on osoitettavissa liitteenä olevan Porin Veden investointisuunnitelman 2024, 19.12.2023, vesijohto-, viemäri-, ja hulevesiverkoston laajennuksen erittelemättömät -kohdista. Erittelemättömiä kohteita ei ole tarvetta toteuttaa vuonna 2024.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää tilata alavesisäiliö B:n sisäkaton ruiskubetonoinnin ja terästen puhdistuksen ja korroosiosuojauksen Tarjous 1:n mukaisesti ja altaiden kattopalkkien terästen korjauksen kahdella korroosiokäsittelyllä sekä palkkien ruiskubetonoinnin Tarjous 2 mukaisesti yhteishintaan 208.956,16 €Alv 0% urakoitsijana toimivalta Skanska Infra Oy Laitosrakentamiselta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Urakoitsija



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §7

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§6

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite: Porin yhteinen palvelupiste, Yrjönkatu 6
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi
Faksinumero: (02) 634 9417
Puhelinnumero: (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat

maanantai 10 - 16
tiistai-torstai 8 - 16
perjantai 8 - 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§8

Oikaisuvaatimusohje

HANKINTAOIKAISUOHJE

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä *erityisalojen hankintalaki*) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi

KUNNALLINEN OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi