

Lausunto

Parkanontie 788

Asiointikunta Pori	Hakemuksen vaihe Täydennettävänä
Kiinteistötunnus 609-464-10-46	Hakemus jätetty 01.07.2026
Asiointitunnus LP-609-2026-00502	Käsittelijä Järvinen Tommi
Hankkeen osoite Parkanontie 788	Hakija Forcit Pori Oy Ab
Toimenpiteet 7 x Teollisuus- tai varastorakennuksen rakentaminen, Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 03.07.2026	Kuvaus Pelastusviranomaisen lausunto
Lausunnon antopäivä 07.07.2026	Lausunnon antaja Kirsi Puhakka
Lausuntoteksti <ul style="list-style-type: none">- Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitteluperusteet tulee esittää pelastusviranomaiselle ennen laitteiston asennustöiden aloittamista.- Paloilmoitinlaitteen elinkaarikirja tulee esittää pelastusviranomaiselle ennen laitteiston asennustöiden aloittamista.- Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kemikaalilainsäädännön asettamat vaatimukset.	

(Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, Vna 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi, Vna 1101/2015 räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista)

- Paloteknisessä suunnitelmassa mainitut suunnitelmat sammutusjätevesien talteenotosta ja sammutusvesilaskelma tulee esittää pelastusviranomaiselle.

- Pelastusviranomainen katsoo, että vaiheessa kaksi voidaan noudattaa laadittua paloteknistä suunnitelmaa, joka on päivätty 2.7.2026 (ei julkinen)

Lausuntotieto	Liitteet
lausunto	0 kpl