

Lausunto

Parkanontie 788

Asiointikunta Pori	Hakemuksen vaihe Täydennettävänä
Kiinteistötunnus 609-464-10-46	Hakemus jätetty 09.09.2026
Asiointitunnus LP-609-2026-00671	Käsittelijä Lönnberg Mikko
Hankkeen osoite Parkanontie 788	Hakija Forcit Pori Oy Ab
Toimenpiteet 4 x Teollisuus- tai varastorakennuksen rakentaminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 10.09.2026	Kuvaus Pelastusviranomaisen lausunto
Lausunnon antopäivä 11.09.2026	Lausunnon antaja Kirsi Puhakka
Lausuntoteksti - Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kemikaalilainsäädännön asettamat vaatimukset. (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, Vna 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi, Vna 1101/2015 räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista) - Rakennus 2020/205: Rakennus varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla, ellei palo-osaston enimmäisalaa koskevien vaatimusten toteutumista tuotantotilan osalta	

osoiteta muulla hyväksyttävällä tavalla. (848/2017 15§)

- Pelastusviranomaisen katsoo, että vaiheessa kolme voidaan muutoin noudattaa laadittua paloteknistä suunnitelmaa, joka on päivätty 9.9.2026 Rev. 4 (ei julkinen)

Lausuntotieto	Liitteet
lausunto	0 kpl