
Porin vammaisneuvoston lausunto Liisankatu 20 peruskorjauksesta

Porin vammaisneuvosto kiittää mahdollisuudesta lausua Liisankatu 20 peruskorjauksesta. Peruskorjaus on ehdottomasti tarpeen.

On erittäin hyvä, että pääsisääkäynnin ongelmat tulevat nyt vihdoinkin korjattua. Kynnys ravintolan ovella on aiemmin ollut liian korkea esimerkiksi joillekin sähköpyörätuolin käyttäjille. Vammaisneuvosto suosittelee sähköisen ovenavauksen asentamista ulko-oven lisäksi myös tuulikaapin oveen (tai vaihtoehtoisesti ovisummeria, jotta joku ravintolasta voi tulla päästämään vain tuulikaappiin asti päässeeseen asiakkaan sisälle).

Esteettömyys selvityksen mukaan portaisiin on päätetty jättää kontrastiraidat laittamatta. Vammaisneuvosto toivoo asiaa vielä uudelleen harkittavan, sillä oletettavasti suhteellisen pienellä kustannusvaikutuksella on kuitenkin merkittävän suuri vaikutus siinä, onko portaiden käyttö turvallista myös heikkonäköisille. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että toimipisteessä on opetustiloja. Opetustilojen tulee olla turvallisia kaikille oppilaille.

Auditorion osalta neuvosto jäi vielä kaipaamaan tarkempia tietoja. Jos auditoriossa säilyy koroke, onko korokkeelle pääsy jatkossa myös sähköpyörätuolilla? Vai poistuuko etuosan koroke remontin yhteydessä kokonaan?

Henkilöhissistä tulee remontin myötä riittävän tilava myös sähköisille apuvälineille. Mainintaa siitä, tuleeko hisseihin kerroksen ja kulkusuunnan kertova äänitoiminto, ei selvityksestä löytynyt.

Opastetauluissa tai vähintään sisääntuloaulassa erillisessä kyltissä voisi varmasti olla opastetiedot vähintään wc:n, ravintolan ja auditorion osalta myös pistekirjoituksella.

Muilta osin vammaisneuvosto pitää suunnitelmaa hyvänä.

Porin vammaisneuvosto